



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура
Ростовской области**

**Прокуратура
Куйбышевского района**

ул. Театральная, 14, с. Куйбышево,
Куйбышевский район,
Ростовская область, 346940

Директору МБОУ «Крюковская СОШ»

Молчановой Г.А.

02.09.2019 № 7-29-2019

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства в сфере охраны
жизни и здоровья
несовершеннолетних, пожарной
безопасности

Прокуратурой района во исполнение задания прокуратуры области проведена проверка деятельности МБОУ «Крюковская СОШ» на предмет исполнения законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, пожарной безопасности.

В силу ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" к требованиям пожарной безопасности относятся специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Положениями ст. 37 Федерального закона "О пожарной безопасности" предусмотрено, что руководители организаций обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В силу п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", следует, что охрана здоровья обучающихся включает в себя: обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона "О пожарной безопасности" Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

Установлено, что в нарушение п. 61 Правил, п. 12.16 Нормы пожарной

безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации» не обеспечено исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации, в помещении для холодильников и тех персонала первого этажа отсутствуют пожарные извещатели.

Такое положение нельзя признать допустимым, так как оно создает угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, здоровому образу жизни детей, влечет неисполнения требований ст. 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Выявленные факты нарушений действующего законодательства свидетельствуют о ненадлежащем уровне организации работы по профилактике пожарной безопасности и являются недопустимыми с учетом актуальности данной проблемы.

Причинами и условиями, способствующими выявленным нарушениям действующего законодательства, являются ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками ответственными за данное направление деятельности, а также отсутствие надлежащего контроля за деятельностью подчиненных со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района. О дате и времени рассмотрения заблаговременно уведомить прокурора Куйбышевского района.


2. Принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений законодательства, а также не допущению подобных нарушений в будущем.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении в установленном порядке к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения законодательства.


4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах не позднее, чем в месячный срок со дня его получения, предоставить информацию в прокуратуру района. В информации указать сведения о конкретных должностных лицах, ответственных за допущение указанных нарушений законодательства в виде наложенного на них дисциплинарного взыскания, с приложением копии соответствующего приказа.

Прокурор района

старший советник юстиции



Ю.А. Переверзев



Прокурору Куйбышевского
района старшему советнику юстиции
Переверзеву Ю.А.
директора МБОУ Kryukovskoy SOSh
Молчановой Г.А.

Ваше представление от 02.09.2019г. №7-29-2019 «Об устранении нарушений законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, пожарной безопасности» было рассмотрено с участием сотрудника прокуратуры Куйбышевского района.

Приняты следующие меры к устранению выявленных нарушений законодательства:


-в отдел образования направлено письмо от 09.09.2019г. №533 «О выделении дополнительных средств» (копия прилагается).

По МБОУ Kryukovskoy SOSh на основании объяснительной заместителя директора по АХР Е.В. Долгалевой (обр. гр. №157 от 02.09.2019г.) издан приказ от 04.09.2019г. №228-ОД «О наложении дисциплинарного взыскания» (приложение).

Директор



Г.А. Молчанова



отдел образования
Администрации Куйбышевского района
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Крюковская средняя
общеобразовательная школа
ОГРН 1026101164561
ИНН 6117001247/КПП 611701001
346951, Российская Федерация, Ростовская
область,
Куйбышевский район, х. Крюково, ул.
Молодежная, 28
Тел 8(86348)3-91-37
09.09.2019г № 533

Заведующей отделом образования
Л.В. Шипико
Директора МБОУ Крюковской СОШ
Г.А.Молчановой

Уважаемая Лидия Владимировна!

На основании представления Прокуратуры Куйбышевского района РО от 02.09.2019г №7-29-2019 «Об устранении нарушений законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, пожарной безопасности» прошу Вас рассмотреть вопрос о выделении дополнительных бюджетных средств для приобретения и установки пожарных извещателей для работы автоматической установки пожарной сигнализации в помещении для холодильников и тех. персонала столовой первого этажа.

06.09.2019г зам. дир. по АХР проведена совместная работа с представителями ООО «Континент» для устранения нарушений по данному представлению. Для устранения нарушений необходимы средства в сумме 15400рублей.

Директор МБОУ Крюковской СОШ

Г.А.Молчанова



МБОУ Крюковская СОШ

04.09.2019г.

х. Крюково

Приказ №228 -ОД

О наложении дисциплинарного
взыскания

На основании ст.192 ТК РФ, объяснительной зам. директора по АХР
Е.В. Долгалевой (обр. гр. от 30.08.2019г. № 147)

Приказываю:

- 1.Объявить замечание зам. директора по АХР Е.В. Долгалевой за ненадлежащее исполнение возложенных на нее трудовых обязанностей.
- 2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Г.А. Молчанова

С приказом ознакомлены:

04.09.2019г. *Е.В. Долгалева* Е.В.

